

**АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта**

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга*

(полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами)

ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга

1027801582940

(сокращенное наименование объекта)

ОГРН

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.14 Образование среднее общее

ОКВЭД
основной

2. 85.11 Образование дошкольное

ОКВЭД

дополнительный

3. 85.12 Образование начальное общее

ОКВЭД

дополнительный

4. 85.13 Образование основное общее

ОКВЭД

дополнительный

5. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

ОКВЭД

дополнительный

Форма
собственности

ОКФС 13 - Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-
правовая форма

*ОКОПФ 75203 - Государственные бюджетные учреждения
субъектов Российской Федерации*

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя

Директор

Купорова Юлия Александровна

Телефон, факс руководителя

Тел.: +7-812-246-39-10

Факс

E-mail

469@shko.la

Юридический адрес

194362

(индекс)

*Санкт-Петербург, поселок Парголово,
ул. Кооперативная, д.27, лит.А*

(почтовый адрес)

Фактический адрес

194358

(индекс)

*Корпус 2: Санкт-Петербург, поселок Парголово,
улица Федора Абрамова, дом 20, корпус 2, строение 1*

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес

194100

(индекс)

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 86

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя

*ВРИО Главы
администрации*

Полунин Виктор Михайлович

Телефон, факс руководителя

Тел.: +7-812-576-52-07

Факс

E-mail

pr_head@tuvyb.gov.spb.ru

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	194358, Санкт-Петербург, поселок Парголово, улица Федора Абрамова, дом 20, корпус 2, строение 1	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	22 150,10	
Этаж / этажи расположения объекта	1, 2, 3, 4 этажи	
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		
Кадастровый номер объекта	78:36:0013101:44259	
Категории обслуживаемого населения: дети в возрасте 6-17 лет	Все	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-	Все	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Да	

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			№ пункта, № рисунка СП59.13330.2 012; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)			Нормативное значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1.	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Зона движения по прилегающей территории объекта к входу в здание	1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,001	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	Соответствие	Соответствие		п. 4.1.11	
		1	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	Наличие		п.4.3.4, рис.Д.4	
		1	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	Наличие			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	Отсутствие	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	Отсутствие	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	Отсутствие	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С»	м	Отсутствие	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	отсутствие	Отсутствие		п.5.2.11	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	Отсутствие		п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	Отсутствие			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	Отсутствие	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Отсутствие	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	Отсутствие	0,9- 1,0		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Отсутствие	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Отсутствие	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Отсутствие	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Отсутствие	1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Отсутствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Отсутствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	Отсутствие	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,6		
2	Входной узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Зона входа в здание объекта, Начальная школа, Старшая школа	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	Отсутствие	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	Отсутствие	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	Отсутствие	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Отсутствие	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Отсутствие		п.5.2.11	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	Отсутствие		п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Отсутствие			
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	Отсутствие	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2.	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Отсутствие	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	Отсутствие	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Отсутствие	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Отсутствие	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Отсутствие	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Отсутствие	1,5		
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Отсутствие			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Отсутствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	Отсутствие	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	(%).		Не более 10%		
2.4.1	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
	Подъемная платформа вертикального перемещения на входе в здание объекта, Начальная школа, Старшая школа	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,6		
2.5.	Подъемники мобильные									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6.1	Входные площадки									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Входная площадка в здание объекта, Начальная школа, старшая школа	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Наличие		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Наличие		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Соответствие		п. 5.1.3	
		1	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	соответствие	Соответствие		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	Соответствие		п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Входной тамбур в здании объекта, Начальная школа, Старшая школа	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	Соответствие	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Входные и тамбурные двери в здании объекта, Начальная школа, Старшая школа	1	0	0	Ширина в свету »К»	м	1,41	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014		
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Входные и тамбурные двери в здании объекта, Начальная школа, Старшая школа	0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 5.1.5	
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие			
2.10 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Зона вестибюля	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,0	п. 5.1.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на входе в здание объекта,	0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	Отсутствие		п. 5.5.6	
	Начальная школа, старшая школа	0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	Отсутствие			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Коридоры и переход из корпуса Начальной и старшей школ в корпус Бассейна	1	0	0	Ширина «К»	м	1,8	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Дверные проемы в здании объекта	1	0	0	Ширина «К»	м	1,41	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Наличие		п. 5.4.1	
3.3.	Внутренние лестницы									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
	Внутренние лестницы здания объекта	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Отсутствие		п. 5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,61	Не менее 1,35	п.5.2.10, СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,61	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Соответствие		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	Отсутствие	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон «К»	%	Отсутствие	Не более 1:20, (5%)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	Отсутствие	Не более 1:10, (10%)		
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	Отсутствие	1,5	п. 5.2.13	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	Отсутствие	1,5		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Отсутствие	0,87-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Отсутствие	0,7	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	Отсутствие	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Отсутствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Отсутствие		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	Отсутствие	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Отсутствие	Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Наличие		п. 7.1.3		
5	Санитарно-гигиенические помещения										
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны										
					ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга						
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11		
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65			
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8			
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9			
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие					
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие					
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6		
		0	0	0	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1		
5.1	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны										
					ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга						
		1	0	0	Ширина «К»	м	2,7	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
		1	0	0	Глубина «К»	м	2,35	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		
		1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	1,05	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11		
	Санузел общего пользования с универсальной	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	Наличие		п. 5.3.3 рис.Д.11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	кабиной в здании объекта	1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Наличие		п.5.3.3 рис.Д.11		
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Наличие		п. 5.3.6		
		1	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	1,4	1,35	п.5.3.6		
6	Автостоянки										
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны				ГБОУ школа №469 Выборгского района Санкт-Петербурга						
	Зона стоянки транспортных средств на территории объекта	1	0	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	Наличие	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1		
		1	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	40	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2		
		1	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	6	3,6	п. 4.2.4		
		1	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	20	6			
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Отсутствие		п. 4.2.1		
		1	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Наличие				

Исследования провел

Инженер

Дерягин В.А.

25.03.2022 г.

(должность)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(дата)

Согласовано

Директор

Купорова Ю.А.

25.03.2022 г.

М.П.

(должность)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(дата)